

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 119
"Windpark Borringhauser Moor"



M. 1: 2.000

grün

Moorwiesen

Grünwiesen

Dobbertelle

KSR - Anlage GLT/005/004
mit einliegendemLWL - Kabel

ErdgasLeitung
Gasunie

110KV

10 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

09 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

UW Bestand

SO
Windenergie

11 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

08 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

Richtfunktrasse
E-Plus

ODWV Leitung und
10 kV Erdkabel

Süssgasbohrpunkte
Damme 2a und 3

07 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

12 GR 710 m² max.
(Fundament)
Gesamthöhe max. 200 m über
bestehender Geländeoberfläche
Rotordurchmesser max. 135 m
Schallleistungspegel
106,5 dB (A) max.

